



**Burmistrz Polic**  
**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3

Police, dn. 18.08.2017 r.

TI.7013.2.2017.KK

*Pan Witold Król*  
*Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach*  
*Biuro Rady Miejskiej w Policach*  
*w/m*

***Odpowiedź na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach***

W odpowiedzi na interpelację Pana Zygmunta Kołackiego, Radnego Rady Miejskiej w Policach, dotyczącą terminu zakończenia i odbioru robót budowlanych związanych z budową kanalizacji deszczowej (odwodnienia części ulic) w miejscowości Tanowo informuję, że przedmiotowe roboty zostały zakończone i w dniu 20 lipca 2017 roku odebrane (w załączeniu lista obecności osób uczestniczących w odbiorze końcowym robót). W związku z opóźnieniem zakończenia realizacji robót, wykonawcy robót naliczone zostały stosowne kary wynikające z umowy.

Jednocześnie informuję, że w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wystąpienie tzw. wad nieistotnych usuwalnych (m.in.: *na wysokości posesji nr 1 przy ul. XXX-Lecia likwidacja zastoiska wodnego poprzez miejscowe frezowanie i uzupełnienie asfaltu, uzupełnienie brakujących elementów studni wpustowych na wysokości posesji nr 5 ul. XXX-Lecia – filtr; ul. Zwycięstwa – kapturki filtrów), umocnienie i uzupełnienie kostkę brukową koryta odwodnieniowego na wysokości posesji nr 7 ul. XXX-Lecia oraz na wjazdach do posesji nr 7 przy ul. Zwycięstwa i nr 111 przy ul. Majowej), domulenie mieszanką cementowo-piaskową koryta odwodnieniowego w miejscach, gdzie została wyplukana, zakończenia koryt odwodnieniowych wykończyć betonem, obetonowanie kratki ściekowej na wysokości posesji nr 5 przy ul. Zwycięstwa, wyprofilowanie terenu pomiędzy wpustem a podjazdem do posesji*

**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3  
72-010 Police

**tel.**+48 91 431 18 30  
**fax** +48 91 431 18 32  
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl

nr 7 i 11 przy ul. Parkowej, uzupełnienie progów spowalniających na ul. Parkowej), które wykonawcy robót został zobowiązany do usunięcia w terminie do 21 sierpnia bieżącego roku.

Na końcu chciałbym nadmienić, że w ostatnim okresie czasu, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, nie wpłynęły do mnie żadne sygnały od mieszkańców Tanowa, z ulic na których wykonano kanalizację deszczową, o ewentualnym zagrożeniu występowania zalewania posesji – co świadczy, że realizacja zadania inwestycyjnego przyniosła zamierzony skutek.

*z poważaniem*

BURMISTRZ

*Władysław Diakun*  
Władysław Diakun

Do wiadomości:

1. Pan Zygmunt Kołacki  
Radny Rady Miejskiej w Policach  
Biuro Rady Miejskiej w Policach
2. Wydział Organizacyjno-Prawny  
Urzędu Miejskiego w Policach
3. a/a

**Urząd Miejski w Policach**  
ul. Stefana Batorego 3  
72-010 Police

tel.+48 91 431 18 30  
fax +48 91 431 18 32  
sekretariat@ug.police.pl, www.police.pl